Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

SC1292-16

NORO Home, BATHLIFE Springa och Pärla – ettgrepps tvättställsblandare

Innehavare/Utfärdat för

Hafa Brand Group AB

Svarvaregatan 5, 301 80 Halmstad, Sverige

Produktbeskrivning

Noro Home samt Bathlife Springa och Pärla är ettgreppsblandare för tvättställ som levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedda för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Artikelnummer	Varumärke	Typbeteckning	Färg
0648	NORO	Home	Krom
40841587	BATHLIFE	Springa	Krom
40841588	BATHLIFE	Springa	Svart
40841589	BATHLIFE	Springa	Mässing
40897761	BATHLIFE	Pärla	Krom
40897762	BATHLIFE	Pärla	Svart
40897763	BATHLIFE	Pärla	Mässing
40897765	BATHLIFE	Pärla Hög	Krom
40897766	BATHLIFE	Pärla Hög	Svart
40897767	BATHLIFE	Pärla Hög	Mässing

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap. 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande.

Produkterna uppfyller kraven enligt 4 kap. 12 § i plan- och byggförordningen (2024:134) och har bedömts att inte avge ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen till dricksvatten, inte främja mikrobiell tillväxt samt inte påverka vattnets färg, lukt eller smak negativt.

Godkännandet omfattar överensstämmelse med följande bestämmelser i Boverkets föreskrifter:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsinstallationer BFS 2024:8, 8 kap. 1§, 3-6§§

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, 501 15 Borås
+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se
Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.

Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

Boverkets föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader (BFS 2024:9):
Installationer av tappvatten 2 kap. 33§

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning NORO Home, daterad 2026-03-18
Monteringsanvisning BATHLIFE Springa, daterad 2026-09-08
Monteringsanvisning BATHLIFE Pärla, daterad 2026-09-08

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollanvisning: Ref nr. CR 074 daterad 2026-04-20, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Hafa Brand Group AB, Svarvaregatan 5, 301 80 Halmstad, Sverige och Tillverkningsenhet 1

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt samt förpackning och omfattar:

<u>Blandare</u>	
Artikelnummer	*Enligt handelsnamn*
Löpande tillverkningsdatum	*År/vecka*
<u>Förpackning</u>	
Varumärke	*Enligt handelsnamn*
Produktens typbeteckning	*Enligt handelsnamn*
Typgodkännandets nummer	SC1292-16
Boverkets inregistrerade varumärke	⊤
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport nr. 150706093GZU-001 från Intertek
Rapport nr. 5P09226-01 från SP
Rapport nr. 3P06584-18A, 7P04117-19A och 187741-A från RISE
Rapport nr. PR26-00354 och PR26-00354A från Sintef
Rapport nr. DL-86406 från D-Lab
Certifikat 0227/08 från RISE

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.

Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

Kommentarer

Produkterna har bedömts uppfylla kraven i RISE certifieringsregel CR 033, daterad 2025-08-28.

Ljudprovning är utförd enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper:
Grupp 1: max 20 dB (A) Lap vid 0,3 MPa
Grupp 2: max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa
Grupp 3: oklassad
Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2021-12-02.

Giltighet

Giltigt till och med 2031-11-02..

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.
Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

Stefan Coric

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.